



OBRA: LIMPIEZA Y RESTAURACION – FACHADA NORTE

INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

EXPEDIENTE N° REC-0963937-19

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 1

CONTRATACION DIRECTA N° 08/19 DOSC-DCU

Se aceptara como otra opción del Rubro 1, items: 1.1 "Hidrolavado", el siguiente método de limpieza:

Se realizara la limpieza de las superficies de símil piedra existente en muros con sistema de chorro de hielo seco, también denominado limpieza **criogénica**. Este tipo de limpiezas responde a un proceso no abrasivo, que permite llegar a detalles e intersticios y no genera residuos secundarios.

Este método permite conseguir óptimos resultados de limpieza con una mínima generación de residuos secundarios, se realiza completamente en seco, siendo una técnica ecológica y adecuada para la ejecución de trabajos delicados en interiores.

Se realizará mediante la proyección de hielo seco aproximadamente a 80 grados bajo cero, la velocidad y presión deberá ser ajustable según la superficie a tratar y al tipo de suciedad presente.

Para definir las características técnicas lo cual se solicita la realización de pruebas en sectores definidos por la inspección antes de aplicar el procedimiento en el resto de la superficie. En estas pruebas se definirá la presión, temperatura, distancia de tratamiento, como también otras características técnicas necesarias para garantizar la conservación de las superficies.

En caso de suciedades persistentes se podrán aplicar otras técnicas de limpieza complementarias para su erradicación. Será admitido el uso de láser, papetas y compresas, siempre mediante presentación de propuesta por parte de la empresa.