

OBRA: 2° ETAPA PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA

INSTITUTO: RECTORADO – FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

EXPEDIENTE N° REC-1038364-20

CIRCULAR CON CONSULTA N°3

Consulta 1:

16.02 Provisión y tendido de cañería de cloaca.

Para la nueva conexión a cloaca, se deberá realizar intervención en la vereda. ¿Qué pasa si no se consigue el mismo tipo de piso del que está colocado?

Respuesta 1:

Se deberá realizar con tuneladora y de ser necesario, se levantarán las piezas y reutilizarán.

Consulta 2:

17 Instalación de gas

Item N°17: Se contemplan 2 posibilidades para la instalación. La consulta es, si optamos por la conexión a red existente, y pedimos verificación a la empresa Litoral gas, es posible que verifiquen toda la conexión que no ha realizado la empresa, y quizás haya modificaciones. ¿Cómo se precede con ello? Y si optamos por opción de conexión nueva, el nuevo nicho del medidor, modifica la fachada. ¿Hay algún inconveniente?

Respuesta2:

Se deja sin efecto la opción de conectarse a la red existente. Se deberá pedir CONEXIÓN NUEVA, y la ubicación del nicho en fachada sobre calle 9 de julio será evaluado con la inspección de obra.