



OBRA: 2° ETAPA PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA

INSTITUTO: RECTORADO – FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

EXPEDIENTE N° REC-1038364-20

CIRCULAR CON CONSULTA N°4

Consulta 1:

A cerca de la Instalación Eléctrica del Sector ExEmisora, en pliego se menciona que se encuentran esquemas de sistemas unifilares en planos, pero no está.

Respuesta 1:

NO hay esquemas unifilares de las obras realizados, lo deberá realizar la empresa.

Consulta 2:

¿A qué se refiere en sector Manzana Histórica – Sector 01 “Ornatos Premoldeados – Pata de León”. No logramos identificarlo en fachadas, planos.

Respuesta2:

Se adjunta imagen.

2) PATAS DE LEON EN FACHADA 9 DE JULIO.



Fachada calle 9 de julio



"Pata de león"