



2020

Año del General
Manuel Belgrano



REF: EDIFICIO DE AULAS – AV. COSTANERA ESTE – E1 (UNL)
DPTO. LA CAPITAL – PROVINCIA DE SANTA FE (CU-024/20)
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° LPI 01/2020
EXpte. N° REC-1037799-20

CIRCULAR CON CONSULTA N° 17

INSTALACION CONTRA INCENDIO

1 - A la cañería en vez de colocar H°G bajo carpeta en piso según plano. Se puede colocar cañería IRAM 2502 bajo losa.

1 - La cañería de incendio se realizará con caños de acero SCHEDULE 40 pintados con dos manos de esmalte sintético color bermellón. Su distribución horizontal se realizará bajo estructura piso de Planta baja.