



2020

Año del General
Manuel Belgrano



REF: EDIFICIO DE AULAS – AV. COSTANERA ESTE – E1 (UNL)
DPTO. LA CAPITAL – PROVINCIA DE SANTA FE (CU-024/20)
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° LPI 01/2020
EXpte. N° REC-1037799-20

CIRCULAR CON CONSULTA N° 5

1- ABERTURA FV03: en plano CA-01_CARP.05, dicha abertura tiene una altura de 3,85 m. y verificando la altura disponible en los cortes, solo se cuenta con 3,00 m. Solicitamos verificar y redefinir el diseño.

- 1- La altura de dicha abertura será de aproximadamente 3.00 m, medidas que se ajustarán oportunamente en obra. El travesaño horizontal intermedio estará a 2.15m desde el nivel del cielorraso en concordancia con la FV02.

2- ABERTURA VA029: en plano CA-01_CARP.02, dicha abertura tiene una altura de 3,75 m. y verificando la altura disponible en los cortes, solo se cuenta con 3,00 m. Solicitamos verificar y redefinir el diseño.

- 2- La abertura VA29 tendrá una altura aproximada total de 3.00m, medidas que se ajustarán oportunamente en obra, se deberá eliminar el paño inferior.

3- PLANO IS-01_I.CLO.01: en dicho plano se detalla una conexión entre la cámara de desagüe cloacal del aulario y la red cloacal del predio UNL- ATE, de aproximadamente 150 m. que atraviesa la reserva ecológica. Solicitamos aclaración con relación a las características constructivas que se solicitan para dicha conexión, en caso de ser necesarias, tipo de lecho, recubrimiento, niveles de tapada, etc.

- 3- La instalación sanitaria del edificio se conecta, a través de una cámara de impulsión, a la cañería existente en el predio UNL-ATE. Dicha conexión se materializará con caños del tipo AWADUCT o similar calidad con una tapada mínima de 60cm y pendientes normalizadas. Se colocarán cámaras de inspección cada 30.00 metros.

4- CARPINTERIA FV08 Y FV09 EN PLANO CA-01_CARP.06, son paños de grandes dimensiones y no está especificada la estructura sostén, como sí aparece en los FV 01-02- y 03. Solicitamos nos aclaren si se repite el tipo de estructura, o se detalle que tipo de solución técnica se plantea para los mismos.



2020

Año del General
Manuel Belgrano

—



- 4- La abertura FV08 (0.90m x 6.75m) y la FV09 (4.24m x 6.75m) de dimensiones aproximadas, deberán contemplar sistema y estructura complementaria similar a las FV01, 02 y 03.