



2020

Año del General
Manuel Belgrano



**REF: EDIFICIO DE AULAS – AV. COSTANERA ESTE – E1 (UNL)
DPTO. LA CAPITAL – PROVINCIA DE SANTA FE (CU-024/20)
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° LPI 01/2020
EXPTE. N° REC-1037799-20**

CIRCULAR CON CONSULTA N° 14

1 - Necesito consultar cómo cotizar aquellas tipologías (tales como VA02, VA03, VA04, VA05, VA06...etc.) que indican:

"Aluminio anodizado natural línea A30 NEW con contramarcos en la misma línea. Una hoja batiente, de aluminio anodizado natural línea A30 NEW, sobre paño fijo de tela metálica Mosquitera; contramarcos en la misma línea."

En la planilla de carpintería están representadas como proyectantes.

La consulta va referida a que en la Línea A30New no se fabrican carpinterías proyectantes, solo banderolas (apertura superior) o desplazables (con tijeras a fricción).

La consulta es como considero en la cotización dichas carpinterías (Si banderola o desplazable) o podríamos cambiar de Línea para mantener la tipología proyectante, por ejemplo Modena.

También está el inconveniente del mosquitero. Según la descripción la carpintería llevará mosquitero fijo. Para colocarlo debemos realizar un recorte en la parte inferior del mosquitero para que pase el herraje (brazo de empuje en proyectante o aldaba en desplazable). Para lo cual el mosquitero no sería válido ya que permitirían el paso de insectos al interior del recinto.

1 - Las carpinterías exteriores del edificio serán del tipo A30NEW o equivalente calidad y prestación, peso del aluminio, características de estanqueidad, etc. Por lo tanto la Empresa deberá incluir en su propuesta líneas que cumplan satisfactoriamente con lo expresado en planimetrías de proyecto con idénticas prestaciones a las requeridas.