



2020

Año del General
Manuel Belgrano



REF: EDIFICIO DE AULAS – AV. COSTANERA ESTE – E1 (UNL)
DPTO. LA CAPITAL – PROVINCIA DE SANTA FE (CU-024/20)
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° LPI 01/2020
EXPTE. N° REC-1037799-20

CIRCULAR CON CONSULTA N° 18

1 - No hay detalle de la escalera que vincula la Plaza de acceso con el entorno. ¿En qué ítem la considera?

1 - La Plaza de acceso está a nivel con la vereda municipal. Existe una escalera que vincula la plaza de acceso con el sector de estacionamientos. La misma se observa en el plano AR-01_ARQ.02 y otra escalera, de idénticas características que vincula la plaza, hacia el norte, con el terreno natural. Ambas serán de hormigón armado con huellas revestidas con un premoldeado de Hormigón y contrahuellas llaneadas manualmente. Estarán cotizadas en el ítem 3.11 del presupuesto.

2 - No se detalla punto de conexión de agua a la red existente.

2- La conexión de agua deberá tomarse desde una caja ubicada en el ingreso de servicio del predio UNL-ATE que pertenece a la distribución interna del predio. La misma se encuentra a unos 140m aproximadamente del edificio a ejecutar.

